



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ СОШ №3
 Сахарова В.А.

Дефектная ведомость

Наименование объекта основных средств: «Капитальный ремонт здания образовательной организации по адресу Орловская область, г.Болхов, пер.Земляной, д.9.

Место нахождения объекта основных средств:

В процессе осмотра здания МБОУ СОШ №№ выявлены следующие дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта.

№ п/п	Выявленные дефекты и повреждения	Объем дефектов и повреждений	Необходимые для устранения дефектов работы
1.	Кровля здания школы. Покрытие мягкой кровли здания школы находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются многочисленные воздушные подушки, трещины, разрывы. Примыкание мягкой кровли к парапетам крыши порваны, во многих местах трещины.	2780м ²	Вскрытие и демонтаж бронированной мягкой кровли. Покрытие новой мягкой кровли первым слоем. Покрытие мягкой кровли (бронирован.) вторым слоем. Зачистка примыканий мягкой кровли. Монтаж примыканий мягкой кровли.
		1500м ²	
		1500м ²	
		1500м ²	
		100м ²	
		100м ²	
2.	Кирпичные стояки для вентиляционных каналов на крыше здания. Штукатурка на стояках частично осыпалась от атмосферных осадков. На кирпичных стояках нет металлических козырьков (защита от атмосферных осадков)	12 шт.	Оштукатуривание кирпичных стояков цементным раствором. Изготовление и монтаж металлических козырьков из оцинкованной стали (листовое железо).
		60м ²	
		20м ²	
		12шт	
3.	Нет металлических козырьков на вытяжках круглого сечения	4 шт. Диаметр 80 шт. 8м ²	Изготовление козырьков из листового оцинкованного железа. Монтаж козырьков из листового оцинкованного железа.